



ООО МИГРЕЛЬ ЛИФТ

ИНН 7722407775

КПП 772201001

ОГРН 1177746842888

АКТ № 22-03-2023

Дефектации оборудования лифта рег.№ 143685

Состав комиссии по расследованию аварии:

Генеральный директор Сапожникова Наталья Михайловна

(фамилия, и.о., должность)

Председатель Правления «Митинский оазис- 6» Шумакова Наталья Анатольевна

(фамилия, и.о., должность)

Электромеханик по лифтам Бокий Олег Викентьевич

(фамилия, и.о., должность)

Подробное описание аварии (неполадки) с указанием последовательности проведения технологических операций или других действий:

Комиссия провела осмотр лифта рег. №143685 , 16.03.2023 г., расположенного по адресу:
г.Москва, ул.Пенягинская, д.12, корп.1, под. 3

Комиссия установила: Износ КВШ, тяговых канатов, отводного блока

Рекомендации и мероприятия по ликвидации последствий и исключению подобных аварий (неполадок): произвести замену:

- КВШ
- тяговых канатов
- отводного блока

1. Акт составлен в 2 экземплярах на 1 листе

Члены комиссии:

Представитель заказчика

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Н.А. Шумакова

Представитель исполнителя ООО «МИГРЕЛЬ ЛИФТ»

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Н.М. Сапожникова

эл. механик ООО "МИГРЕЛЬ ЛИФТ"

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

О.В. Бокий

Генеральный директор
ООО «МИГРЕЛЬ ЛИФТ»

Н.М. Сапожникова.





ООО МИГРЕЛЬ ЛИФТ

ИНН 7722407775

КПП 772201001

ОГРН 1177746842888

АКТ № 23-03-2023

Дефектации оборудования лифта рег.№ 143686

Состав комиссии по расследованию аварии:

Генеральный директор Сапожникова Наталья Михайловна

(фамилия, и.о., должность)

Председатель Правления «Митинский оазис- 6» Шумакова Наталья Анатольевна

(фамилия, и.о., должность)

Электромеханик по лифтам Бокий Олег Викентьевич

(фамилия, и.о., должность)

Подробное описание аварии (неполадки) с указанием последовательности проведения технологических операций или других действий:

Комиссия провела осмотр лифта рег. №143686 , 16.03.2023 г., расположенного по адресу:
Г.Москва, ул.Пенягинская, д.12, корп.1, под. 4

Комиссия установила: Износ КВШ, тяговых канатов, отводного блока, ограничителя скорости, каната ограничителя скорости , ремонт лебедки

Рекомендации и мероприятия по ликвидации последствий и исключению подобных аварий (неполадок): произвести замену:

- КВШ
- тяговых канатов
- отводного блока
- ограничителя скорости
- каната ограничителя скорости
- ремонт лебедки

1. Акт составлен в 2 экземплярах на 1 листе.

Члены комиссии:

Представитель заказчика

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Н.А. Шумакова

Представитель исполнителя ООО «МИГРЕЛЬ ЛИФТ»

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Н.М. Сапожникова

эл. механик ООО "МИГРЕЛЬ ЛИФТ"

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

О.В. Бокий

Генеральный директор

ООО «МИГРЕЛЬ ЛИФТ»

Н.М. Сапожникова.





ООО МИГРЕЛЬ ЛИФТ

ИНН 7722407775

КПП 772201001

ОГРН 1177746842888

АКТ № 20-03-2023

Дефектации оборудования лифта рег.№ 143684

Состав комиссии по расследованию аварии:

Генеральный директор Сапожникова Наталья Михайловна

(фамилия, и.о., должность)

Председатель Правления «Митинский оазис- 6» Шумакова Наталья Анатольевна

(фамилия, и.о., должность)

Электромеханик по лифтам Бокий Олег Викентьевич

(фамилия, и.о., должность)

Подробное описание аварии (неполадки) с указанием последовательности проведения технологических операций или других действий:

Комиссия провела осмотр лифта рег. №143684, 16.03.2023 г., расположенного по адресу: Г.Москва, ул.Пенягинская, д.12, корп.1, под. 1

Комиссия установила: Износ КВШ, тяговых канатов, отводного блока, ограничителя скорости, каната ограничителя скорости

Рекомендации и мероприятия по ликвидации последствий и исключению подобных аварий (неполадок): произвести замену:

- КВШ
- тяговых канатов
- отводного блока
- ограничитель скорости
- канат ограничителя скорости

1. Акт составлен в 2

экземплярах на 1 листе

Члены комиссии:

Представитель заказчика

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Н.А. Шумакова

Представитель исполнителя ООО «МИГРЕЛЬ ЛИФТ»

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Н.М. Сапожникова

эл. механик ООО "МИГРЕЛЬ ЛИФТ"

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

О.В. Бокий

Генеральный директор
ООО «МИГРЕЛЬ ЛИФТ»

Н.М. Сапожникова.





ООО МИГРЕЛЬ ЛИФТ
ИНН 7722407775
КПП 772201001
ОГРН 1177746842888

АКТ № 21-03-2023

Дефектации оборудования лифта рег.№ 143683

Состав комиссии по расследованию аварии:

Генеральный директор Сапожникова Наталья Михайловна

(фамилия, и.о., должность)

Председатель Правления «Митинский оазис- 6» Шумакова Наталья Анатольевна

(фамилия, и.о., должность)

Электромеханик по лифтам Бокий Олег Викентьевич

(фамилия, и.о., должность)

Подробное описание аварии (неполадки) с указанием последовательности проведения технологических операций или других действий:

Комиссия провела осмотр лифта рег. №143683 , 16.03.2023 г., расположенного по адресу:
Г.Москва, ул.Пенягинская, д.12, корп.1, под. 2

Комиссия установила: Износ КВШ, тяговых канатов, отводного блока, ограничителя скорости, каната ограничителя скорости

Рекомендации и мероприятия по ликвидации последствий и исключению подобных аварий (неполадок): произвести замену:

- КВШ
- тяговых канатов
- отводного блока
- ограничитель скорости
- канат ограничителя скорости

1. Акт составлен в 2 экземплярах на 1 листе.

Члены комиссии:

Представитель заказчика

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Н.А. Шумакова

Представитель исполнителя ООО «МИГРЕЛЬ ЛИФТ»

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Н.М. Сапожникова

эл. механик ООО "МИГРЕЛЬ ЛИФТ"

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

О.В. Бокий

Генеральный директор
ООО «МИГРЕЛЬ ЛИФТ»

Н.М. Сапожникова.

